

신축공동주택 공기질 측정결과 보고(공고)

시 공 자	상호(사업장명칭)	기흥푸르지오포레피스			성명(대표자)			백정완			
	주소	경기도 용인시 기흥구 영덕동 덕영대로 2063 (전화번호:070-4457-1653)									
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모								
			59.69㎡	59.86㎡	74.71㎡	74.61㎡	74.72㎡	84.85㎡	84.93㎡	84.75㎡	
		677세대	113세대	118세대	89세대	140세대	47세대	57세대	86세대	27세대	
측 정 자	상호	㈜한국종합공해시험연구소			등록번호			113-81-00343			
	주소	서울시 구로구 경인로 53나길 23 (전화번호: 02-2614-7875)									

공동주택 공기질 측정결과(단위: $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 또는 Bq/m^3)

항목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	벤젠	톨루엔	폼알데 하이드	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	30 이하	1,000 이하	210 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	05월08일 (13:00)	(102동-3004호)	남서향	5.2	537.1	32.9	18.0	41.5	10.6	밀폐 111.4
										환기 21.9
										()
2지점	05월08일 (13:00)	(105동-801호)	남동향	4.7	519.6	37.1	15.0	36.5	7.3	밀폐 80.3
										환기 11.9
										()
3지점	05월08일 (13:00)	(106동-301호)	남동향	4.9	364.9	22.2	12.5	45.8	5.2	밀폐 146.0
										환기 21.1
										()
4지점	05월08일 (13:00)	(105동-1402호)	남동향	4.1	398.6	28.1	12.3	31.8	3.0	밀폐 65.7
										환기 43.0
										()
5지점	05월08일 (13:00)	(106동-302호)	남동향	3.4	309.1	21.4	18.3	51.7	4.6	밀폐 167.9
										환기 10.8
										(1시간)
6지점	05월08일 (13:00)	(103동-2702호)	남동향	1.2	424.4	50.0	8.0	26.8	4.2	밀폐 52.9
										환기 9.1
										()
7지점	05월08일 (13:00)	(104동-1404호)	남서향	1.9	326.2	22.3	9.1	21.2	1.4	밀폐 78.2
										환기 7.5
										()
8지점	05월08일 (13:00)	(104동-403호)	남서향	1.6	151.6	14.4	12.9	30.5	1.2	밀폐 83.7
										환기 38.3
										()
평균				3.4	378.9	28.6	13.3	35.7	4.7	밀폐 98.3
										환기 20.5
										()

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023년 05월 24일
제출자 (주)대우건설 (서명 또는 인)
기흥구청장 귀하