

용인시 보정동 공동주택 신축현장 공기질 측정결과 보고(공고)

	상호(사업장명칭)	동광건설(주)	성명(대표자)	황 철 재	
	주 소	경기도 용인시 기흥구 보정동 29-7 (전화번호 : 031-481-8608)			
시공자		세대별 규모			
	공급세대	84A m'	84B m'	84C m'	84D m'
	139세대	38 세대	21 세대	40 세대	40 세대
측정자	상 호	㈜푸른환경산업연구소	등 록 번 호	114-86-35480	
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~6층 (전화번호: 02-583-0203)			

공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m³ 또는 Bq/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데하이드	톨루엔	벤젠	에틸벤젠	자일렌	스티렌	라돈
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하
1지점	라돈 외 2023.05.06. (13:17~14:19)	106동 403호	남향	18.0	471.1	불검출	4.9	5.3	4.5	밀폐 137.0
	라돈 5/06 13:22 ~5/09 13:22									환기 24.2
2지점	라돈 외 2023.05.06. (13:01~14:03)	107동 203호	남향	18.4	247.3	불검출	2.3	불검출	불검출	밀폐 88.5
	라돈 5/06 13:00 ~5/09 13:00									환기 27.2
3지점	라돈 외 2023.05.06. (14:21~15:23)	111동 107호	남향	11.5	134.4	불검출	42.9	78.3	24.1	밀폐 98.7
	라돈 5/06 13:23 ~5/09 14:25									환기 28.9
	평 균			16.0	284.3	불검출	16.7	27.9	9.5	밀폐 108.1 환기 26.8
										(-)

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기 중 라돈 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2023 년 05 월 12 일

제출자 동광건설(주) 대표이사 황 철 재 ()

기흥구청장 ()





(GEI-20232-0030)

①시료채취일자	2023.05.06.	신축 공동주택 실내공기질 측정결과서	③시설 명칭	신축공동주택	
②시료분석기간	2023.05.06. ~2023.05.12.				
시 공 자	④상호(사업장명칭)	동광건설(주) (용인시 보정동 공동주택 신축현장)			
	⑤소 재 지	경기도 용인시 기흥구 보정동 29-7			
	⑥공동주택 현황	공급세대	세대별 규모		
		139세대	84A m ² 38 세대	84B m ² 21 세대	84C m ² 40 세대
측 정 자	⑦상호(사업장명칭)	(주)푸른환경산업연구소	⑧성명(대표자)	김 홍 기	
	⑨소 재 지	서울시 관악구 청림3길 9, 그린빌딩 3~4층 (전화번호: 02-583-0203)			
	⑩시료채취자	이 승 연 (서명)	⑪분석책임자	진 선 옥 (서명)	

⑫공동주택 공기질 측정결과 (단위:µg/m³ 또는 Bq/m³)

항목	측정 일시 (시간)	측정지점 (동-호수)	온도 (°C)	습도 (%)	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌	라돈	
권고기준	-	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하	148 이하	
1차점	라돈 외 2023.05.06. (13:17~14:19)	106동 403호	20.4	85.0	18.0	471.1	불검출	4.9	5.3	4.5	밀폐	137.0
	라돈 5/06 13:22 ~5/09 13:22										환기	24.2
(-)												
2차점	라돈 외 2023.05.06. (13:01~14:03)	107동 203호	21.1	84.0	18.4	247.3	불검출	2.3	불검출	불검출	밀폐	88.5
	라돈 5/06 13:00 ~5/09 13:00										환기	27.2
(-)												
3차점	라돈 외 2023.05.06. (14:21~15:23)	111동 107호	20.9	81.0	11.5	134.4	불검출	42.9	78.3	24.1	밀폐	98.7
	라돈 5/06 13:23 ~5/09 14:25										환기	28.9
(-)												
평균					16.0	284.3	불검출	16.7	27.9	9.5	밀폐	108.1
(-)											환기	26.8
(-)												

「실내공기질관리법」제9조 및 같은 법 시행규칙 제7조에 따라 신축 공동주택
측정결과를 위와 같이 제출합니다.

2023 년 05 월 12 일
대표자 성명 김 홍 기



* 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.