

용인시 상수도사업소

우 17031 경기도 용인시 처인구 모현읍 곡현로619번길 77(매산리 산107번지)

전화 : 031-324-4257 전송 : 031-324-4229

담당자 : 김수영

수질검사팀장 : 김태수

정수과장: 이길우

문서번호 : 용인시 정수과 -

시행일자 :

받 음 : 매미산약수터

보 냄 : 용인시 상수도사업소

제 목 : 시험성적서 교부

「용인시 먹는물수질검사기관 운영조례」 제9조 제1항의 규정에 의하여 아래와 같이 시험성적서를 교부합니다.

가. 시료 내용

시 료 명	먹는물공동시설(약수터, 학교)	접수일자/접수번호	2024-09-23 / 2024-2-01577
의 퇴 자 명	매미산약수터	검사목적(용도)	참고용
시료채취장소	기흥구 하갈동 12-6	시료채취일시	2024 년 9 월 23 일

나. 수질검사 결과

NO	시험항목	기 준	정량한계	시험결과	NO	시험항목	기 준	정량한계	시험결과
1	일반세균	100 CFU/mL 이하		22	2	총대장균군	불검출/100 mL		검출
3	대장균	불검출/100 mL		검출	4	암모니아성질소	0.5 mg/L이하	0.06	불검출
5	질산성질소	10 mg/L이하	0.1	4.2	6	과망간산칼륨소비량	10 mg/L이하	0.3	불검출
판 정		부적합							

다. 기 타(시험성적서 이용 등에 관한 주의사항 등)

부적합항목 : 총대장균군, 대장균

본 성적서의 검사결과는 접수된 검사품목에 한하며, 광고 및 선전에 사용할 수 없습니다.